GRÜNE GASFLASCHEN

FÜR NEUES ODER REGENERIERTES SF_6-GAS

ACC104



WARUM GRÜNE GASFLASCHEN FÜR IHR SF_6 WÄHLEN?

- GASFLASCHEN FÜR DIE **LAGERUNG UND DEN TRANSPORT VON NEUEM ODER REGENERIERTEM SF_6-GAS GEMÄSS IEC 60376**, GEKENNZEICHNET DURCH GRÜNE FARBKENNZEICHNUNG UND GRÜNES ETIKETT.

- DIE VERWENDUNG NEUER GASFLASCHEN IST AUCH FÜR **GEBRAUCHTES SF_6-GAS MIT SO_2-GEHALT ≤ 499 PPMV ZULÄSSIG**, WAS EINE SICHERE HANDHABUNG UND KOMPATIBILITÄT MIT STANDARD-SF_6-SERVICEARBEITEN GEWÄHRLEISTET.

- DIE GASFLASCHEN ENTSPRECHEN DEN ADR-VORSCHRIFTEN FÜR DEN TRANSPORT UND MÜSSEN GEMÄSS DER **GASART GEKENNZEICHNET WERDEN:**
  - **UN1080** FÜR NEUES ODER REGENERIERTES SF_6-GAS
  - **UN3163** FÜR GEBRAUCHTES SF_6-GAS MIT SO_2-GEHALT

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

ACC104-01	10 L Gasflasche für neues oder regeneriertes SF_6-Gas
ACC104-02	20 L Gasflasche für neues oder regeneriertes SF_6-Gas
ACC104-05	30 L Gasflasche für neues oder regeneriertes SF_6-Gas
ACC104-03	40 L Gasflasche für neues oder regeneriertes SF_6-Gas

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

VERWENDUNG DER GRÜNEN GASFLASCHEN

Gasflaschen für Neugas (grün, mit grünem Etikett) sind erforderlich für:

- **Neues oder regeneriertes SF_6-Gas gemäß IEC 60376**
- **Gebrauchtes SF_6-Gas mit einem SO_2-Gehalt ≤ 499 ppmv**

ACHTUNG

Kann die Gasqualität nicht bestimmt werden oder enthält das Gas Zersetzungsprodukte, darf das Gas nur in Gasflaschen für gebrauchtes Gas gefüllt werden (gelbe Gasflaschen mit orangefarbenem Etikett), die für den Straßentransport gemäß den ADR-Vorschriften zugelassen sind.

WIEDERKEHRENDE PRÜFUNG

Der Betreiber der Gasflaschen ist dafür verantwortlich, **alle 10 Jahre** wiederkehrende Prüfungen an Druckbehältern für den Transport von Gasen mit dem Klassifizierungscode 2A gemäß den ADR-Vorschriften durchzuführen.
Örtliche Gesetze und Vorschriften sind ebenfalls zu beachten.

ADR-VORSCHRIFTEN FÜR STRASSENTRANSPORT

- Etikett für neues oder regeneriertes SF_6-Gas: **UN1080**
- Etikett für gebrauchtes SF_6-Gas mit SO_2-Gehalt ≤ 499 ppmv: **UN3163**
- Klassifizierungscode: **2A**
- Gefahrzettel: **2.2**

BEIGESTELLTE DOKUMENTE
Konformitätserklärung
Prüfbescheinigung

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

GASFLASCHE

ABMESSUNGEN	Außendurchmesser: 140 / 210 / 210 / 219 mm – Länge: 950 / 950 / 1136 / 1474 mm
GEWICHT CA.	10 / 20 / 30 / 40 kg
KAPAZITÄT	10 / 20 / 30 / 40 L
WERKSTOFF	Stahl P355NL1
FARBE	Grün RAL 6018
NORM	EN 14208 – TPED 2010/35/EU
WIEDERKEHRENDE PRÜFUNG	Gemäß ADR/RID 2017, 1.8.7.4 – alle 10 Jahre
GEWINDE	25E
PRÜFDRUCK	200 – 300 bar
GAS	SF6 UN 1080 (Schwefelhexafluorid)

VENTIL

BESCHREIBUNG	Ventil für neues oder regeneriertes SF6-Gas mit SO2-Gehalt ≤ 499 ppmv, gemäß CGA 477 Nr. 6
ANSCHLUSS	W21.8 × 1/14”
WERKSTOFF	Messing

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS